


- JELMAGYARAZAT:**
- Új fűtési elágazás vezeték
 - Új fűtési visszatér vezeték
 - Meglévő megmaradó fűtési visszatér vezeték
 - Meglévő megmaradó fűtési visszatér vezeték
- A fűtési alap és elosztóvezeték hálózati anyagok Geberit Mapress kívül horganyzott szénacél csövekkel.
- A szabadon szerelt bekötő vezetékkel szerelt hűtőadók elágazásában Heimeier Eclipse termostatisz szelap Heimeier K feljeli, visszatér csatlakozásban Heimeier Regulux csavarzat.
- Acéllemez lapradiátor szabadon szerelt csatlakozó vezetékkel.
- A csillaggal jelölt radiátorok termostatisz szelap nélkül kerülnek felszerelésre.
- A külön nem jelölt szerelvények mérete a csatlakozókkal azonos.
- Fenti és minden további rajzzal az épületgépészeti rajzjel szabványok és mértéki gyakorlat szerint.
- Geberit Mapress kívül horganyzott szénacél csatlakozó rendszer méretsora:
- | | |
|--------|------|
| Méret | NA |
| 15x1,2 | NA12 |
| 18x1,2 | NA15 |
| 22x1,5 | NA20 |
| 28x1,5 | NA25 |
| 35x1,5 | NA32 |
- Zárt rendszer, változó nyomású gumimembrános légulási tartály
 - Elzáró gömbcsap
 - Elzáró gömbcsap véletlen elzárás elzárás ellen biztosítva
 - Hidraulikus beszabályozó szelap
 - Rugóterheléses visszacsapó
 - Szivattyú
 - Háromfázisú motoros szabályozó szelap
 - Kétfázisú motoros szabályozó szelap
 - Tömlővéges kifolyó
 - Automatizált légtelenítő
 - Elzáró gömbcsappal (NA15)
 - Hőmérséklet mérési pont
 - Fúvópont megfogás
 - Csatlakozó megfogás, kompenzátor
 - WW ISO menetes gumikompenzátor



Munka:	Óvoda átalakítása bálcs?dév	8248 Nemesvámos, József Attila u.1. Hrsz: 754	Rajz neve:	Alaprajz Fűtés
Megrendel:	Nemesvámos Község Önkormányzata	8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.	Tervező:	Gergely László GT-01/7009
Shakág:	Épületgépészet		Lépték:	1:50
Tervfajta:	Kiviteli terv	Dátum: 2019.03.10.	Lapméret:	A1
Munkaszám:			Rajzszám:	GF-01