

Kossuth Lajos u.

József Attila u.


BTR
Telehálózat
Meglévő gáz bekötővezeték nyomvonal
T.h. Visszabontás határa, gáztároló lehegesztés

Falon kívüli szelvényben
BK-G4T gázmérő, membrános
Q_{név}=4m³/h Q_{mér}=4,9m³/h
Q_{max}=6m³/h
Q_{min}=0,04m³/h
Q_{meg}=6/1,15=5,22m³/h
EXB-10 G33 gáznyomás szabályozó
p_{meg}=0,1 bar
p_{ki}=26,5mbar

Nemesvámos, József Attila utca 1.
Hrsz: 754

Meglévő maradó
égéstermek friss levegője
kitorkollás

JELMAGYARÁZAT:



Munka:	Óvoda átalakítása bölcsődévé 8248 Nemesvámos, József Attila u.1. Hrsz: 754	 TERVROHAM Tervroham Kft. 214. József Attila u. 10. sz. ép. Tel.: (20) 93-25-761	Rajz neve:	Helyszínrajz Gázellátás	
Megrendel?:	Nemesvámos Község Önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.		Tervez?:	Gergely László GT-01/7009	
Szakág:	Épületgépészet		Lépték:	1:200	
Tervfajta:	Kiviteli terv		Dátum: 2019.03.10.	Lapméret: A1	Munkaszám: