



Térbeli Nézet 1  
1:60



Térbeli Nézet 2  
1:60



MEGJEGYZÉS AZ ACÉLSZERKEZETEKHEZ:

Anyagminőségek:  
Melegen hengerelt és hidegen hajlított acélszerkezetek: S 235 JR  
Lemezek: S235 JR+N  
Szelemenek: S350GD+Z275  
Csavarok: lövgímetes, tűzhorganyzott (8.8 minőségben)  
Dübelek: FISCHER ragasztott és beütös dübél

Hegeszítés:  
A találkozási élek mentén végigmenő folyamatos varratok.  
Minőség az MSZ EN ISO 5817:2004 szerint: tömpavarrat: B, sarokvarrat: C  
Legkisebb alkalmazható varratméret a= 3 mm

Terven nem jelölt varratok mérete:  
Tömpavarrat: a= v (mm), ahol v a vékonyabb lemez vastagsága  
Sarokvarrat: a= 0.7 v (egyoldali varratnál), a= 0.5 v (kétoldali varratnál)  
Helyszíni hegesztést +5 Celsius fok alatt csak előmelegítéssel szabad végezni.

Gyártás során be kell tartani az MSZ EN ISO 1090-2 szabvány előírásait. A szerkezet elemel EXC2 kivitelezési osztályba tartoznak.

Gyártási turések:  
Hegesztett szerkezetek általános turései az MSZ EN ISO 13920 szerint:  
hosszturés: B, egyenesség, síklapúság: F  
Furatok helyzetpontossága furatsoporton belül: ± 1 mm  
Furatsoportok helyzetűrése a hosszmereteknek illetve a terveknek megfelelően.  
Élképzések, illesztések az MSZ EN ISO9692-1 szerint.

Jelölés:  
Minden szerkezeti elembe az azonosító számot jól olvashatóan be kell ütni!


Felületvédelem:  
Korrózióvédelem: C3  
tartóssági követelmény: közepes (5-15 év)  
felület előkészítés : Sa2.0 ( MSZ ISO 8501-1)  
felületkezelés: festés

A tűzvédelmi műleírás szerinti elemeket tűzvédő festékkel kell bevédeni. A szükséges rétegvastagságot a kritikus hőmérséklet, és a bevédett elem profilaktora alapján szak kivitelezőnek kell meghatároznia.

Javasolt bevonatrendszer nem tűzvédő elemeken:  
1 réteg HEMPADUR 18500 100µm vastagságban  
1 réteg HEMUTHANE ENAMEL 58510 60 µm vastagságban

Szállítás:  
Kalodázva, szerelési egységként követhető módon.

Szerelés:  
A szerkezeti csavarokat kézi erővel feszesre kell húzni!  
A csúszókapcsolatok elmozdulását nem szabad megakadályozni.  
A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.

Tervező:  REZGÓ MÉRNÖKI IRODA		Rezgo Erik T-T 19-0767 Csopak, Erdoalja u. 10 e-mail: erik@rezgokft.hu tel: +36 30/9010-841
Munka címe Nemesvámos Hrsz.: 0112/54		
Építtető: Nemesvámos Község Önkormányzata		
Rajz megnevezése: Térbeli Nézetek		
Lépték: 1:60	Rajz száma: <b>S-5</b>	
Dátum: 2019.01.18		